



Rörförläggning inom tomtmark

Rör och serviskabel ingår i anslutningsavgiften

Rören som serviskabeln ska ligga i ingår i anslutningsavgiften och kan hämtas på Upplands Energis kontor i Björklinge efter att kunden har beställt anslutningen. Upplands Energis montör har sedan med sig serviskabeln när det är dags att ansluta fastigheten till elnätet och skjuter i kabeln i rören.


Kund schaktar på sin egen mark

Upplands Energi utför inget schakt- eller återställningsarbete på kundens egen mark utan kunden ser själv till att rören till serviskabeln förläggs på korrekt sätt på tomten med stöd av auktoriserad installatör enligt SS 437 01 02.

Se till att lämna draggropar

Kunden ser till att det finns iordningställda draggropar så att serviskabeln kan dras fram. Draggrop ska finnas:

- Under fasadmätarskåpet
- Vid tomtgräns
- Vid eventuella vinklar
- Var 20:e meter i de fall kabelrör förläggs långa sträckor



1. Mätarskåp
2. Skyddsror upp till mätarskåp SRN min 50 mm
3. Skyddsror inom tomtmark SRS min 75 mm
4. Draggrop (återfylls efter att serviskabeln har förlagts med natursand eller stensmjöl max 4 mm)

Bomkörningsavgift om servicen inte kan förläggas korrekt

Om Upplands Energi inte kan förlägga kabeln i rören på grund av att rören är felaktigt förlagda, tillplattade eller skadade debiteras kunden en fast avgift på 2 620 kr (inkl. moms). Upplands Energi skjuter sedan i kabeln efter att kunden har säkerställt att rören är rätt förlagda.

Tjäle och isperiod

För arbeten som utförs 15 nov - 15 apr kan det tillkomma en av kostnad för tjältining utöver anslutningsavgiften.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Upplands Energis anläggningsavdelning på 018-67 84 00!